

Дата: 15/06/2017

ИЦ Филиала АО "СЖС Восток Лимитед"
в г. Самара, 423570, РОССИЯ, Татарстан, г.
Нижнекамск, производственная база №1
ООО "Квинта Петролеум", промзона 1956

ООО "Бункер-Трейд"
Российская Федерация, 420021, Республика
Татарстан,

Аналитический отчет NZ17-01835.001

Наименование продукции:	Топливо маловязкое судовое - вид 3	Образец №:	5542
Место проведения инспекции:	ООО "Нефтебаза", г. Болгар	№ работы SGS:	181202-144952-03/OGC-NO-2017
Место отбора проб:	Береговой резервуар(ы) 20	Дата получения образца:	14/06/2017
Тип образца:	Лабораторная композитная проба (верх/середина/низ)	Отобрано:	Представителем SGS
№ арбитражной пломбы:	518753	Дата пробоотбора:	14/06/2017

МЕТОД	ПОКАЗАТЕЛИ	РЕЗУЛЬТАТ	ЕД.
ASTM D4294	Содержание серы	1.17	%(масс/масс)
ASTM D93 (раздел А)	Температура вспышки в закрытом тигле Пенски-Мартенса	62.0	°C
ГОСТ 33-2000	кинематическая вязкость при 20°C	4.741	мм ² /с
ASTM D6749	Температура текучести (автоматический пневмометод)	-7	°C
ГОСТ 2477-65	Содержание воды	следы	%(масс/масс)
ГОСТ 6370-83	Механические примеси	<0.005	%(масс/масс)
ГОСТ 6307-75	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	отсутствует	pH
ASTM D4052	Плотность при 15°C	0.8707	г/см ³

Испытательный Центр (лаборатория) аккредитован в соответствии с ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009. Указанные методы испытаний внесены в область аккредитации, за исключением методов, снабженных символом (*).

Результаты вышеперечисленных испытаний действительны только в отношении образцов проб, подвергнутых испытаниям. Тестирование выполнено согласно действующим редакциям ИД (если не указано особо). Погрешность измерений соответствует погрешности, установленной в ИД на методы испытаний и/или рассчитанной оценке неопределенности согласно бюджету. Для определения соответствия спецификации применяются ASTM D3244, IP 367 и приложение IP(E) в части проведения лабораторных испытаний. Настоящий документ выпущен Компанией в соответствии с «Общими Условиями Оказания Услуг» (<http://www.sgs.com>). Обращаем внимание на условия об ограничении и освобождении от ответственности и юрисдикции. Перепечатка данного сертификата возможна только целиком по письменному разрешению компании СЖС. Субконтрактные работы проведены в соответствии с требованиями ГОСТ ИСО/МЭК 17025, § 4.5.

От имени АО "СЖС Восток Лимитед"
Юлия Шеина, Инженер по качеству

Галина Туймедова, Зав. Лабораторией



Handwritten signature of Galina Tuymedova

Стр. 1 из 1